



Øra Vannverk AL v/Per Odd Sjøvoll
Øra
9446 GROVFJORD

Deres ref.:

Vår ref.: 2014-70-2452/N462

Dato: 14.08.2014

Innsendelse mottatt 11.08.2014

Årsak til innsendelse: Kontroll av drikkevann
Antall prøver mottatt: 1
Uttaksdato: 11.08.2014

Prøve

Nr.	Innsenders merking	Materiale	Merknad
1	Sluttbruker sør, ledn.nett	Vann, Udesinfisert	

Kimtall - kvantifisering i vann ME02_032

Nr.	Analyseparameter	Verdi/Funn	Undersøkelsens varighet
1	Kimtall 22 °C	40 kde/mL	11.08.2014 - 14.08.2014

Escherichia coli og koliforme bakterier - kvantifisering i vann, membranfilter ME02_099

Nr.	Analyseparameter	Verdi/Funn	Undersøkelsens varighet
1	Koliforme bakterier	0 kde/100 mL	11.08.2014 - 12.08.2014

Fargetall - bestemmelse i vann ME05_166*

Nr.	Analyseparameter	Verdi/Funn	Undersøkelsens varighet
1	Fargetall av vann	3 mg Pt/L	11.08.2014 - 11.08.2014

* ikke akkreditert undersøkelse

Turbiditet - bestemmelse i vann ME05_168*

Nr.	Analyseparameter	Verdi/Funn	Undersøkelsens varighet
1	Turbiditet (blakking) av vann	0,01 FNU	11.08.2014 - 11.08.2014

* ikke akkreditert undersøkelse

Med hilsen

Kristin Haukebø
avdelingsingeniør

Kopi til:

Mattilsynet, distriktskontor

Opplysninger om usikkerhet i kvantitative resultater kan fåes ved å ta kontakt med laboratoriet.

Resultatene gjelder kun for prøvene i svaret. Svaret må ikke gjengis i utdrag uten skriftlig godkjennelse.

Side 1 av 1