



Moelva Vannverk SA v/Per Odd Sjøvoll  
Øra  
9446 GROVFJORD

Deres ref.:

Vår ref.: 2019-70-942/N400

Dato: 12.08.2019

**Innsendelse mottatt 07.08.2019**

Årsak til innsendelse: Kontroll av drikkevann  
Antall prøver mottatt: 2  
Uttaksdato: 07.08.2019 10:40  
Analysestart: 07.08.2019 12:50

**Prøver**

Nr.	Innsenders merking	Materiale	Merknad
1	Rentvann Moelva vv-Nord, GBS	Vann, desinfisert	
2	Rentvann Moelva vv-Sør, Rissan barnehage	Vann, desinfisert	

**Kimtall - kvantifisering i vann (EN-ISO 6222) ME02\_032**

Nr	Analyseparameter	Verdi/Funn	Undersøkelses varighet
1	Kimtall 22 °C	2 kde/mL	07.08.2019 - 12.08.2019
2	Kimtall 22 °C	Ikke påvist /mL	07.08.2019 - 12.08.2019

**Escherichia coli og koliforme bakterier - kvantifisering i vann, membranfilter (EN-ISO 9308-1: 2014) ME02\_160**

Nr	Analyseparameter	Verdi/Funn	Undersøkelses varighet
1	Koliforme bakterier	Ikke påvist /100 mL	07.08.2019 - 08.08.2019
1	Escherichia coli	Ikke påvist /100 mL	07.08.2019 - 08.08.2019
2	Koliforme bakterier	Ikke påvist /100 mL	07.08.2019 - 08.08.2019
2	Escherichia coli	Ikke påvist /100 mL	07.08.2019 - 08.08.2019

**Fargetall - bestemmelse i vann (EN-ISO 7887:2011) ME05\_166\***

Nr	Analyseparameter	Verdi/Funn	Undersøkelses varighet
1	Fargetall av vann	3 mg Pt/L	07.08.2019 - 07.08.2019
2	Fargetall av vann	3 mg Pt/L	07.08.2019 - 07.08.2019

\* Ikke akkreditert undersøkelse

**Turbiditet - bestemmelse i vann (EN-ISO 7027) ME05\_168**

Nr	Analyseparameter	Verdi/Funn	Undersøkelses varighet
1	Turbiditet (blakking) av vann	0,02 FNU	07.08.2019 - 07.08.2019
2	Turbiditet (blakking) av vann	0,02 FNU	07.08.2019 - 07.08.2019

(kde=kolonidannende enheter, mg Pt/L=mg Platina/liter, FNU = formazin nephelometric unit)

Med hilsen

Karin Stien Johnsen  
overingeniør

Faktura ettersendes Moelva vannverk SA.

DETTE DOKUMENTET ER ELEKTRONISK GODKJENT

Opplysninger om usikkerhet i kvantitative resultater kan fås ved å ta kontakt med laboratoriet. Resultatene gjelder kun for prøvene i svaret og for prøvene slik de ble mottatt. Svaret må ikke gjengis i utdrag uten skriftlig godkjenning. 2019-70-942

Side 1 av 1