



Moelva Vannverk SA v/Per Odd Sjøvoll  
Øra  
9446 GROVFJORD

Deres ref.:

Vår ref.: 2021-70-336/N185

Dato: 25.03.2021

### Innsendelse mottatt 22.03.2021

Årsak til innsendelse: Kontroll av drikkevann  
Antall prøver mottatt: 2  
Uttaksdato: 22.03.2021 08:30  
Analysestart: 22.03.2021 13:30

### Prøver

Nr.	Innsenders merking	Materiale	Merknad
1	Rentvann Moelva vv-Nord, GBS	Vann, desinfisert	
2	Rentvann Moelva vv-Sør, Ressan barnehage	Vann, desinfisert	

### Kimtall - kvantifisering i vann (EN-ISO 6222) ME02\_032

Nr	Analyseparameter	Verdi/Funn	Undersøkelses varighet
1	Kimtall 22 °C	Ikke påvist /mL	22.03.2021 - 25.03.2021
2	Kimtall 22 °C	11 kde/mL	22.03.2021 - 25.03.2021

### Escherichia coli og koliforme bakterier - kvantifisering i vann, membranfilter (EN-ISO 9308-1: 2014) ME02\_160

Nr	Analyseparameter	Verdi/Funn	Undersøkelses varighet
1	Koliforme bakterier	Ikke påvist /100 mL	22.03.2021 - 23.03.2021
1	Escherichia coli	Ikke påvist /100 mL	22.03.2021 - 23.03.2021
2	Koliforme bakterier	Ikke påvist /100 mL	22.03.2021 - 23.03.2021
2	Escherichia coli	Ikke påvist /100 mL	22.03.2021 - 23.03.2021

### Fargetall - bestemmelse i vann (EN-ISO 7887:2011) ME05\_166 [Ikke akkreditert undersøkelse]

Nr	Analyseparameter	Verdi/Funn	Undersøkelses varighet
1	Fargetall av vann	<2 mg Pt/L	22.03.2021 - 22.03.2021
2	Fargetall av vann	<2 mg Pt/L	22.03.2021 - 22.03.2021

### Turbiditet - bestemmelse i vann (EN-ISO 7027) ME05\_168

Nr	Analyseparameter	Verdi/Funn	Undersøkelses varighet
1	Turbiditet (blakking) av vann	0,05 FNU	22.03.2021 - 22.03.2021
2	Turbiditet (blakking) av vann	0,04 FNU	22.03.2021 - 22.03.2021

(kde = kolonidannende enheter, mg Pt/L=mg Platina/liter, FNU = formazin nephelometric unit)

Med hilsen

Karin Stien Johnsen  
senioringeniør

Faktura ettersendes Moelva vannverk SA.

DETTE DOKUMENTET ER ELEKTRONISK GODKJENT

Opplysninger om usikkerhet i kvantitative resultater kan fås ved å ta kontakt med laboratoriet. Resultatene gjelder kun for prøvene i svaret og for prøvene slik de ble mottatt. Svaret må ikke gjengis i utdrag uten skriftlig godkjenning.