SEA ECO
Vannlab: Tordenskjolds gate 12, 9404 Harstad, Org. nr. NO 876969742 MVA, e-post: vannlab@sea-eco.no, tel. 462 88 300

NORSK AKKREDITERING TEST 311

ANALYSERAPPORT

Moelva Vannverk SA
V/ Svein Erik Endresen

Rapport nr.	SE26-194.1
Versjon	1.0
Utstedt dato	19.06.2026
Rapport godkjent	MSS

Anmerkning:

Gjelder analyse av vannprøver

Prøvetaker:	Roar Tande		Ref. kunde:		
Prøvemottak:	16.06.2026	12:11			
Analysestart:	16.06.2026	12:55	Analyseslutt:	19.06.2026	07:40

Prøvenavn: R.B.H. **Prøve-ID:** SE26-194-1
Matriks: Nettvann (fra kran) **Prøveuttak:** 16.06.2026 09:00

	Parameter	Resultat	Enhet	Metode	MU	Grenseverdi/ tiltaksgrense
	Kimtall 22°C, 3 døgn	1	kde/mL	NS-EN ISO 6222:1999; Innstøpningsmetode, PGA	[1-2]	100 kde/mL
	Koliforme bakterier	Ikke påvist	kde/100 mL	NS-EN ISO 9308-1:2014		0 kde/100 mL
	Escherichia coli	Ikke påvist	kde/100 mL	NS-EN ISO 9308-1:2014		0 kde/100 mL
	Intestinale enterokokker	Ikke påvist	kde/100 mL	NS-EN ISO 7899-2:2000		0 kde/100 mL
	Surhetsgrad (pH)	6,9	-	NS-EN ISO 10523:2012	±0,2	6,5-9,5
*	*Temperatur ved måling av pH*	*21,7*	*°C*			
	Konduktivitet (ved 20 °C)	2,46	mS/m	NS-ISO 27888:1993, automatisk temperaturkompensasjon	±0,37	250 mS/m
*	*Temperatur ved måling av konduktivitet*	*21,6*	*°C*			

Tabellen fortsetter på neste side …

Tegnforklaring: * Ikke omfattet av akkrediteringen; < mindre enn; > større enn; kde = kolonidannende enhet
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet. Resultatene gjelder bare de undersøkte prøvene.
Grenseverdi og tiltaksgrenser ihht. gjeldende forskrifter; for drikkevann: FOR-2016-12-22-1868 (2017), for bassengvann: FOR-1996-06-13-592 (1996).
Måleusikkerhet (MU) er angitt med 95% konfidensintervall dvs. dekningsfaktor k = 2. Rød skrift: resultat ≥ grenseverdi/tiltaksgrense (MU ikke tatt hensyn til ved vurdering).
Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Se www.sea-eco.com for nærmere beskrivelse.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse.

	Turbiditet	<0,30 FNU	NS-EN ISO 7027-1:2016		1,0 FNU
	Fargetall	<3 mg Pt/L	NS-EN ISO 7887:2011, Metode C		20 mg Pt/L
*	Lukt	*Ingen*	Intern metode, basert på NMKL 183		Akseptabel for abonnentene
*	Smak	*Ingen*	Intern metode, basert på NMKL 183		Akseptabel for abonnentene

Prøvenavn: G.B.S. **Prøve-ID:** SE26-194-2
Matriks: Nettvann (fra kran) **Prøveuttak:** 16.06.2026 09:00

	Parameter	Resultat	Enhet	Metode	MU	Grenseverdi/ tiltaksgrense
	Kimtall 22°C, 3 døgn	1	kde/mL	NS-EN ISO 6222:1999; Innstøpningsmetode, PGA	[1-2]	100 kde/mL
	Koliforme bakterier	Ikke påvist	kde/100 mL	NS-EN ISO 9308-1:2014		0 kde/100 mL
	Escherichia coli	Ikke påvist	kde/100 mL	NS-EN ISO 9308-1:2014		0 kde/100 mL
	Intestinale enterokokker	Ikke påvist	kde/100 mL	NS-EN ISO 7899-2:2000		0 kde/100 mL
	Surhetsgrad (pH)	7,2	-	NS-EN ISO 10523:2012	±0,2	6,5-9,5
*	*Temperatur ved måling av pH*	*21,5*	*°C*			
	Konduktivitet (ved 20 °C)	2,48	mS/m	NS-ISO 27888:1993, automatisk temperaturkompensasjon	±0,37	250 mS/m
*	*Temperatur ved måling av konduktivitet*	*21,3*	*°C*			
	Turbiditet	<0,30	FNU	NS-EN ISO 7027-1:2016		1,0 FNU
	Fargetall	<3	mg Pt/L	NS-EN ISO 7887:2011, Metode C		20 mg Pt/L
*	Lukt	*Ingen*		Intern metode, basert på NMKL 183		Akseptabel for abonnentene
*	Smak	*Ingen*		Intern metode, basert på NMKL 183		Akseptabel for abonnentene

Dette er slutten av analyseresultatdelen av analyserapporten.

Tegnforklaring: * Ikke omfattet av akkrediteringen; < mindre enn; > større enn; kde = kolonidannende enhet
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet. Resultatene gjelder bare de undersøkte prøvene.
Grenseverdi og tiltaksgrenser ihht. gjeldende forskrifter; for drikkevann: FOR-2016-12-22-1868 (2017), for bassengvann: FOR-1996-06-13-592 (1996).
Måleusikkerhet (MU) er angitt med 95% konfidensintervall dvs. dekningsfaktor k = 2. Rød skrift: resultat ≥ grenseverdi/tiltaksgrense (MU ikke tatt hensyn til ved vurdering).
Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Se www.sea-eco.com for nærmere beskrivelse.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse.

Med vennlig hilsen

Praewa Janthed
Sea Eco AS
Harstad, 19.06.2026

Tegnforklaring: * Ikke omfattet av akkrediteringen; < mindre enn; > større enn; kde = kolonidannende enhet
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet. Resultatene gjelder bare de undersøkte prøvene.
Grenseverdi og tiltaksgrenser ihht. gjeldende forskrifter; for drikkevann: FOR-2016-12-22-1868 (2017), for bassengvann: FOR-1996-06-13-592 (1996).
Måleusikkerhet (MU) er angitt med 95% konfidensintervall dvs. dekningsfaktor k = 2. Rød skrift: resultat ≥ grenseverdi/tiltaksgrense (MU ikke tatt hensyn til ved vurdering).
Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Se www.sea-eco.com for nærmere beskrivelse.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse.